

**Отдел надзорной деятельности г. Прокопьевска**  
**УНД Главного управления МЧС России по Кемеровской области**

**Представление**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

" 13 " октября 2014 г.

по административному делу № 193

Я, государственный инспектор г. Прокопьевска по пожарному надзору Усольцев Алексей Григорьевич, руководствуясь ст.ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении от 10.10.2014 г.

№ 193

в отношении должностного лица директора МБОУ «Школа №26» Лысова Владимира Александровича проживающего по адресу г.Прокопьевск пр. Строителей, 27-109

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)

**Установил:**

« 10 » октября 2014 г. при проведении плановой проверки в МБОУ «Основная общеобразовательная школа №26» расположенной по адресу: г. Прокопьевск, ул. Акмолинская, 15 были выявлены нарушения требований норм пожарной безопасности, а именно:

1. Отсутствует эксплуатационное испытание пожарной лестницы, которое проводится не реже 1 раза в 5 лет. Основание п. 24 «Правил противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г. Отв. Лысов Владимир Александрович и МБОУ «Школа №26»
2. Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009. Основание: п. 7 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР РФ). Отв.: Лысов Владимир Александрович и МБОУ «Школа №26»
3. Отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарного гидранта. Основание: п. 55 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР РФ). Отв.: Лысов Владимир Александрович и МБОУ «Школа №26»
4. В помещении для технического персонала допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Основание: п. 42 в «Правил противопожарного режима в Р.Ф.» от 25.04.2012г. Отв.: Лысов Владимир Александрович и МБОУ «Школа №26»
5. В помещении кабинета «Начальных классов» допущена эксплуатация розетки с видимым повреждением корпуса (оплавление). Основание: п. 42 б «Правил противопожарного режима в Р.Ф.» от 25.04.2012г. Отв.: Лысов Владимир Александрович и МБОУ «Школа №26»
6. В помещении раздевалки допущена эксплуатация электрического кабеля с видимым нарушением изоляции. Основание: п. 42 а «Правил противопожарного режима в Р.Ф.» от 25.04.2012г. Отв.: Лысов Владимир Александрович и МБОУ «Школа №26»
7. Отсутствует дублирующий сигнал пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Основание: ч.7 ст.83 «ФЗ №123

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. Отв.: Лысов Владимир Александрович и МБОУ «Школа №26»

8. Не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по объемно-планировочным решениям эвакуационных выходов). Требуется восстановить второй центральный выход. Основание: п.33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ППР РФ). Отв.: Лысов Владимир Александрович и МБОУ «Школа №26»

За допущенные нарушения должностное лицо директор МБОУ «Школа №26» Лысов Владимир Александрович, постановлением от 13.10.2014г. № 193 был привлечен к административной ответственности, предусмотренной в частью 3 статьи 20,4 КоАП РФ.

При рассмотрении дела об административном правонарушении были установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

На основании вышеизложенного:

Директору МБОУ «Школа №26» Лысов Владимир Александрович

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:

- 1). Устранить, выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

В соответствии с частью 2 со ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

На основании ст. 19.6 КоАП РФ, неприятие мер по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.



(подпись лица, внесшего представление)

Усольцев Алексей Григорьевич  
(ФИО)

Копию представления получил(а)

13.10.2014г. Лысов Владимир Александрович директор школы

( дата, подпись, должностного лица, отметка о направлении посредством почтовой связи)