

Российская Федерация
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа № 26 имени
Григория Дрозда»
653016, Кемеровская область,
г. Прокопьевск,
ул. Акмолинская, д. 15
Тел./факс 63-17-80
E-mail school26-prk@mail.ru

на № _____ от _____
от «24» 05 2021 г. № 40

Государственному инспектору
г. Прокопьевска, г. Киселевска и
Прокопьевского района
по пожарному надзору
К.И. Ефанову

Отчет об исполнении предписания

В соответствии с предписанием государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору К.И. Ефанова от 28.01.2021 года № 5/1/4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26 имени Григория Дрозда» (МБОУ «Школа № 26») устранила указанные в акте проверки от нарушения:

Представляем сведения об исполнении предписания

| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц | Основание: п.17 подпункт 6. Правила противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г. | 01.06.2021 | Выполнено (Протокол от 25 мая 2021 года № 25.05.01) |

Директор МБОУ «Школа № 26»




С.В. Пехтерев