



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактикой работы
Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы
г. Прокопьевска, г. Киселёвска и Прокопьевского района
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, дом 28, тел. (8-3846) 61-01-01, 61-24-57
E-mail: ogpn9@mail.ru

Предписание № 128 / 1 / 41

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -

«Основная общеобразовательная школа № 26 имени Григория Дрозда»

при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору от «26» сентября 2018 года, № 128, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «03» октября 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «03» октября 2018 г. проведена проверка

государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору Ефановым Константином Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26 имени Григория Дрозда» расположена по адресу: г. Прокопьевск, ул. Акмолинская, 15

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директор Пехтерев Сергей Васильевич

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций,	Основание: п. 21 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г.	14.01.2019г.	

